令和3年度　加茂市・田上町消防衛生保育組合　清掃センターごみ焼却施設の維持管理に関する記録

1. 一般廃棄物の種類及び搬入量 （令和3年度）

（ 単位：ｔ ）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
家庭系ごみ	32.9	38.1	40.6	40.0	34.0	32.9	28.7	28.7	49.9	31.2	23.0	45.9	425.9
事業系ごみ	69.2	71.4	74.3	77.9	64.1	67.1	70.3	59.8	80.6	42.4	44.6	56.5	778.2
計	102.1	109.5	114.9	117.9	98.1	100.0	99.0	88.5	130.5	73.6	67.6	102.4	1,204.1

2. 排ガス検査測定結果 （令和3年度）

1号炉

採　取　日		12/21	
検査結果取得日		2/2	
項　　目	基準値	測定値	測定値
硫黄酸化物（Sox）	71　㎥N/h	0.025未満	
ばいじん	0.15 g/㎥N	0.001未満	
塩化水素（Hcl）	700 mg/㎥N	7	
窒素酸化物（Nox）	250 c㎥/㎥	84	
水銀	50 μg/㎥	1.2	

2号炉

採　取　日	6/30		12/21	
検査結果取得日	7/21		2/2	
項　　目	基準値	測定値	基準値	測定値
硫黄酸化物（Sox）	69　㎥N/h	0.019未満	65　㎥N/h	0.017未満
ばいじん	0.15 g/㎥N	0.049	0.15 g/㎥N	0.001未満
塩化水素（Hcl）	700 mg/㎥N	5	700 mg/㎥N	3
窒素酸化物（Nox）	250 c㎥/㎥	77	250 c㎥/㎥	80
水銀	50 μg/㎥	0.32	50 μg/㎥	3.2

3. ダイオキシン類測定結果 （令和3年度）

1号炉

採　取　日		12/21	
検査結果取得日		1/19	
項　　目	基準値	測定値	測定値
ダイオキシン類	5 ng-TEQ/㎥	2.3	

2号炉

採　取　日		6/30	
検査結果取得日		7/21	
項　　目	基準値	測定値	測定値
ダイオキシン類	5 ng-TEQ/㎥	2.8	

4. 放射性物質測定結果 （令和3年度）

採　取　日		4/1	5/13	6/10	7/8	8/12	9/9	10/14	備　考
検査結果取得日		4/6	5/19	6/16	7/14	8/19	9/16	10/21	
項　　目	単　位								
焼却灰	Bq/kg	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	田上町上野
飛　灰	Bq/kg	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	