

令和 8 年 7 月 21 日

質疑回答書

工事番号・工事名	道改第 2 号 福島線ほか道路改良工事
質疑事項	
※具体的に記入すること (1) 施工第 4 号表 土材料(購入土)において産地名が記載されていませんがご教示下さい。 (2) 施工第 18 号表 縞鋼板蓋 B700×L700 において 2 枚 1 組と記載が有りますが正しくご教示下さい。(代価表は 1 組当たり 1 枚となっている) (3) 施工第 20 号表の集水桝^{グレーチング} B600×L600 において T-25(車道用)と考えて宜しいでしょうかご教示下さい。 (4) 水替工(ポンプ^{ポンプ} 運転工)において運転日数の記載が有りませんがご教示下さい。 (5) 残土処分費が計上されていませんが設計変更(協議)の対象と考えて宜しいでしょうかご教示下さい。	
回 答	
(1) 土材料(購入土)の産地名：原山産。 (2) 適用単価については単価根拠表をお渡ししますので、財政課まで受け取りにきてくださいますようお願いいたします。 (3) 施工第 20 号表の集水桝^{グレーチング} B600×L600 については T-25(車道用)を想定しています。 (4) 水替工(ポンプ^{ポンプ} 運転工)において運転日数については、10 日間を想定しています。 (5) 残土処分費が計上されていませんでしたが、設計変更の対象としています。	