令和2年度　加茂市・田上町消防衛生保育組合　清掃センターごみ焼却施設の維持管理に関する記録

1. 一般廃棄物の種類及び搬入量 （令和2年度）

（ 単位：ｔ ）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
家庭系ごみ	45.6	61.5	48.9	46.2	45.6	32.5	41.6	35.7	46.7	22.8	14.9	19.7	461.7
事業系ごみ	97.4	90.9	104.8	70.1	68.4	76.1	90.4	73.2	82.4	44.7	53.9	72.5	924.8
計	143.0	152.4	153.7	116.3	114.0	108.6	132.0	108.9	129.1	67.5	68.8	92.2	1,386.5

2. 排ガス検査測定結果 （令和2年度）

1号炉

採　取　日		6/30	12/23
検査結果取得日		7/15	1/20
項　目	基準値	測定値	測定値
硫黄酸化物（Sox）	69　㎥N/h	0.026	0.030未満
ばいじん	0.15 g/㎥N	0.001未満	0.001未満
塩化水素（Hcl）	700 mg/㎥N	13	11
窒素酸化物（Nox）	250 ppm	100	120
水銀	50 μg/㎥	2.4	8.4

2号炉

採　取　日		9/24	12/23
検査結果取得日		10/13	1/20
項　目	基準値	測定値	測定値
硫黄酸化物（Sox）	71　㎥N/h	0.019未満	0.058
ばいじん	0.15 g/㎥N	0.001未満	0.001未満
塩化水素（Hcl）	700 mg/㎥N	16	7
窒素酸化物（Nox）	250 ppm	87	100
水銀	50 μg/㎥	3.6	9.4

3. ダイオキシン類測定結果 （令和2年度）

1号炉

採　取　日		6/30	
検査結果取得日		7/15	
項　目	基準値	測定値	測定値
ダイオキシン類	5 ng-TEQ/㎥	2.0	

2号炉

採　取　日		9/24	10/21
検査結果取得日		10/13	10/29
項　目	基準値	測定値	測定値
ダイオキシン類	5 ng-TEQ/㎥	12.0	3.5

4. 放射性物質測定結果 （令和2年度）

採　取　日		5/15	6/11	7/9	8/20	9/10	10/8	11/12	12/10	備　考
検査結果取得日		5/21	6/17	7/15	8/26	9/17	10/14	11/18	12/15	
項　目	単　位									
焼却灰	Bq/kg	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	田上町上野
飛　灰	Bq/kg	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	